

2021年1月污水处理厂运行情况记录表

企业单位名称(盖章): 中山火炬水务有限公司 填报日期: 2021年2月3日

日期	处理水量 (万吨)	COD (mg/L)		氨氮 (mg/L)		污泥产生量 (吨)含水率: 81.46%	回用水量 (吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	3.96	114	15	22.0	0.14	20.20	416	521250	1、1月份共有949.28吨运往中山市民东有机废物处理有限公司进行处置。 2、回用水量共14916吨,14317吨用于厂区生产及绿化用水,599吨用于市政洒水。 3、电量为抄表电量,进、出水数据为企业自测数据。
2	3.96	182	15	22.6	0.14	21.01	433		
3	4.01	153	15	23.6	0.11	50.77	448		
4	4.79	99	13	22.9	0.08	23.13	474		
5	4.98	96	13	20.8	0.09	13.13	498		
6	6.05	117	15	16.6	0.07	31.29	505		
7	5.19	96	18	18.8	0.09	12.95	535		
8	4.19	77	14	21.1	0.12	43.61	459		
9	4.53	81	12	21.5	0.14	36.32	59		
10	4.93	93	15	22.1	0.14	46.63	435		
11	5.13	87	14	20.3	0.10	39.27	595		
12	5.54	71	13	18.8	0.11	51.40	735		
13	5.01	144	10	22.0	0.11	26.41	674		
14	4.95	128	14	20.6	0.11	22.32	607		
15	5.07	170	14	20.8	0.13	26.49	616		
16	5.01	96	12	21.3	0.15	22.14	545		
17	5.00	92	14	19.9	0.13	22.26	504		
18	5.04	143	14	19.5	0.11	31.47	584		
19	4.99	119	17	14.6	0.11	45.73	454		
20	6.42	166	15	16.2	0.18	19.11	588		
21	7.53	162	17	23.0	0.14	34.90	442		
22	5.16	192	14	22.3	0.15	12.86	353		
23	4.79	131	16	20.6	0.18	46.26	412		
24	4.71	147	18	21.1	0.17	31.42	424		
25	5.44	134	15	15.1	0.14	41.68	505		
26	6.31	114	15	15.4	0.21	34.31	559		
27	8.56	119	18	14.1	0.16	26.72	541		
28	7.47	87	12	14.3	0.11	25.18	376		
29	5.64	108	14	19.5	0.14	40.29	357		
30	4.41	107	15	21.6	0.25	25.11	386		
31	4.34	118	18	22.2	0.19	24.91	397		
合计 (或加权平均)	163.12	121	15	19.8	0.14	949.28	14916		

注: COD、氨氮进出水浓度需注明是企业自测数据还是自动监测数据。



扫描全能王 创建

2021年2月污水处理厂运行情况记录表

企业单位名称（盖章）：中山火炬水务有限公司 填报日期：2021年3月4日

日期	处理水量 (万吨)	COD (mg/L)		氨氮 (mg/L)		污泥产生量 (吨)含水率: 81.46%	回用水量 (吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	4.48	111	18	20.6	0.14	25.76	398	478470	1、2月份共有1012.02吨污泥运往中山市民东有机废物处理有限公司进行处置。 2、电量为抄表电量，进、出水数据为企业自测数据。
2	5.59	96	13	21.9	0.10	37.76	461		
3	4.65	159	14	18.9	0.12	26.25	499		
4	5.84	107	15	15.7	0.11	37.11	482		
5	5.62	95	15	15.5	0.18	38.46	424		
6	5.10	102	13	21.4	0.15	25.74	455		
7	5.21	112	13	13.5	0.12	49.52	402		
8	5.65	118	16	16.4	0.12	39.21	417		
9	4.88	95	14	20.1	0.07	23.97	357		
10	9.12	56	11	8.3	0.09	51.20	348		
11	7.98	90	11	10.2	0.08	47.32	345		
12	7.09	80	10	11.9	0.12	10.76	343		
13	5.49	54	8	15.1	0.11	36.27	355		
14	6.46	62	9	12.9	0.11	24.21	336		
15	5.21	48	12	13.5	0.16	45.25	332		
16	6.25	45	11	14.8	0.08	23.22	348		
17	5.57	50	13	13.9	0.06	35.42	347		
18	5.64	147	11	16.5	0.07	45.08	423		
19	5.35	153	13	15.4	0.05	38.51	366		
20	4.98	78	11	17.2	0.06	35.13	400		
21	5.70	59	14	18.0	0.07	38.59	331		
22	5.44	99	16	18.2	0.08	34.52	403		
23	5.13	87	13	17.0	0.11	46.34	447		
24	6.16	121	16	16.1	0.05	32.87	409		
25	6.30	86	12	16.5	0.09	56.00	392		
26	6.96	116	15	17.6	0.15	22.16	434		
27	5.90	113	15	17.3	0.15	34.30	318		
28	6.62	112	15	16.6	0.12	51.09	431		
合计（或加权平均）	164.37	95	13	16.1	0.10	1012.02	11003		

注：COD、氨氮进出水浓度需注明是企业自测数据还是自动监测数据。



2021年3月污水处理厂运行情况记录表

企业单位名称（盖章）：中山火炬水务有限公司 填报日期：2021年4月4日

日期	处理水量 (万吨)	COD (mg/L)		氨氮 (mg/L)		污泥产生量 (吨)含水率: 80.36%	回用水量 (吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	5.85	94	14	19.6	0.08	21.72	321	556050	1、3月份共有1498.65吨污泥运往中山市民东有机废物处理有限公司进行处置。 2、回用水量共11106吨，10919吨用于厂区生产及绿化用水，187吨用于市政洒水。 3、电量为抄表电量，进、出水数据为企业自测数据。
2	6.61	110	6	17.4	0.10	48.70	342		
3	5.90	79	8	15.9	0.09	32.79	320		
4	4.36	79	9	17.1	0.10	47.18	292		
5	4.13	116	15	23.3	0.16	45.05	308		
6	6.39	138	16	15.2	0.14	35.80	303		
7	9.02	122	14	9.6	0.09	57.77	352		
8	8.34	104	10	13.3	0.06	49.02	317		
9	6.72	141	10	13.2	0.08	45.38	307		
10	7.00	137	10	14.3	0.05	45.18	313		
11	8.15	142	11	13.0	0.08	47.26	314		
12	8.82	119	15	13.4	0.10	34.42	355		
13	6.68	163	10	18.4	0.19	61.21	377		
14	8.07	134	12	15.6	0.10	48.71	432		
15	6.14	144	9	19.3	0.08	58.62	439		
16	4.69	103	13	24.3	0.14	24.85	363		
17	4.86	255	17	19.7	0.09	49.01	391		
18	4.96	166	17	20.6	0.10	24.74	433		
19	4.64	190	15	22.2	0.18	68.06	356		
20	5.68	173	17	22.3	0.20	33.69	426		
21	4.96	206	16	18.6	0.11	70.13	408		
22	4.52	110	16	21.7	0.15	38.67	432		
23	4.39	107	12	22.1	0.10	60.92	410		
24	4.75	120	8	22.6	0.11	36.90	378		
25	5.51	174	10	19.6	0.14	59.90	348		
26	6.63	204	12	19.2	0.13	55.62	397		
27	7.71	142	12	16.5	0.09	62.63	321		
28	5.96	100	9	16.7	0.07	86.65	300		
29	6.48	120	15	17.3	0.10	38.35	330		
30	5.09	164	30	24.2	0.10	62.23	372		
31	4.93	110	15	18.7	0.11	47.49	349		
合计 (或加权平均)	187.91	138	13	18.2	0.11	1498.65	11106		

注：COD、氨氮进出水浓度需注明是企业自测数据还是自动监测数据。



扫描全能王 创建

2021年4月污水处理厂运行情况记录表

企业单位名称（盖章）：中山火炬水务有限公司

填报日期：2021年5月7日

日期	处理水量 (万吨)	COD (mg/L)		氨氮 (mg/L)		污泥产生量 (吨)含水率: 80.66%	回用水量 (吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	4.77	116	11	23.8	0.18	63.30	467	541380	1、4月份共有1025吨污泥运往中山市民东有机废物处理有限公司进行处置。 2、回用水量共18558吨，16069吨用于厂区生产及绿化用水，2489吨用于市政洒水。 3、电量为抄表电量，进水COD、出水氨氮数据为企业自测数据，出水COD、进水氨氮为自动监测数据。
2	6.07	110	12	26.4	0.18	63.12	459		
3	5.84	89	12	21.2	0.15	59.10	438		
4	5.26	122	12	23.1	0.17	50.63	469		
5	7.19	110	13	22.8	0.09	51.74	471		
6	6.78	86	13	21.0	0.11	71.53	528		
7	5.46	90	12	20.9	0.07	24.68	655		
8	4.92	95	10	25.4	0.11	49.22	618		
9	9.31	168	11	15.5	0.17	63.96	483		
10	6.87	130	10	15.5	0.15	25.56	591		
11	6.08	104	10	19.5	0.14	39.72	693		
12	6.26	105	10	20.2	0.12	25.79	680		
13	4.68	116	17	21.9	0.15	26.32	751		
14	3.79	196	12	24.8	0.16	28.59	694		
15	5.44	109	10	25.0	0.11	27.19	686		
16	4.21	109	10	22.9	0.18	26.09	665		
17	6.98	205	14	19.4	0.17	39.62	650		
18	4.48	107	13	17.4	0.12	23.90	673		
19	5.79	82	12	19.3	0.17	11.89	686		
20	6.00	108	11	23.4	0.14	25.82	677		
21	5.60	96	12	24.3	0.17	36.42	703		
22	5.04	103	14	18.0	0.17	15.46	719		
23	6.18	154	11	23.4	0.18	24.28	699		
24	5.27	104	10	22.4	0.12	23.71	657		
25	5.88	107	10	22.2	0.15	24.93	648		
26	7.85	121	11	16.7	0.13	25.45	556		
27	8.81	142	11	16.5	0.07	10.81	582		
28	8.56	151	10	15.1	0.07	31.55	617		
29	8.09	123	12	12.5	0.10	23.28	649		
30	6.71	142	12	15.5	0.47	11.34	693		
合计 (或加权平均)	184.16	120	12	20.5	0.15	1025.00	18558		

注：COD、氨氮进出水浓度需注明是企业自测数据还是自动监测数据。



扫描全能王 创建



2021年5月污水处理厂运行情况记录表

企业单位名称（盖章）： 中山火炬水务有限公司 填报日期： 2021年6月3日

日期	处理水量 (万吨)	COD (mg/L)		氨氮 (mg/L)		污泥产生量 (吨)含水率: 81.28%	回用水量 (吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	6.16	114	12	18.1	0.25	33.75	684	624450	1、5月份共有1069.16吨污泥运往中山市民东有机废物处理有限公司进行处置。 2、回用水量共22239吨，19773吨用于厂区生产及绿化用水，2466吨用于市政洒水。 3、电量为抄表电量，进水COD、出水氨氮数据为企业自测数据，出水COD、进水氨氮为自动监测数据。
2	6.67	144	11	18.9	0.09	30.25	704		
3	9.49	83	10	10.3	0.11	37.34	611		
4	8.45	80	9	9.3	0.07	19.88	617		
5	9.16	103	8	8.2	0.03	45.67	589		
6	8.61	100	9	9.7	0.22	8.78	671		
7	9.51	149	9	13.3	0.18	37.94	735		
8	7.17	105	9	17.3	0.11	20.99	772		
9	6.81	106	11	19.9	0.15	15.28	704		
10	6.45	108	10	23.1	0.26	29.25	681		
11	2.93	97	11	13.4	0.28	34.47	326		
12	8.91	156	11	19.8	0.10	49.31	730		
13	6.86	130	14	20.3	0.15	38.57	693		
14	6.52	227	12	17.8	0.12	36.87	765		
15	7.29	104	9	18.4	0.10	36.67	755		
16	6.83	145	9	21.5	0.16	41.34	926		
17	6.31	104	10	21.8	0.12	39.12	994		
18	7.32	117	10	22.3	0.15	37.51	708		
19	8.06	92	10	15.7	0.10	47.88	784		
20	7.54	56	11	15.3	0.25	44.20	756		
21	9.67	87	11	16.8	0.18	46.77	914		
22	8.75	95	9	17.9	0.15	30.10	781		
23	7.18	87	8	16.6	0.38	67.20	709		
24	8.49	98	9	19	0.10	37.97	716		
25	8.82	143	12	15.4	0.05	51.15	683		
26	10.05	91	10	9.4	0.09	11.54	662		
27	10.02	63	9	9.7	0.05	21.41	717		
28	9.14	92	9	14.2	0.14	34.91	705		
29	7.24	93	7	17.4	0.15	21.07	711		
30	5.68	147	7	21.3	0.18	31.65	719		
31	7.61	95	9	20.7	0.13	30.32	716		
合计 (或加权平均)	239.72	110	10	16.5	0.15	1069.16	22239		

注：COD、氨氮进出水浓度需注明是企业自测数据还是自动监测数据。



2021年6月污水处理厂运行情况记录表

企业单位名称(盖章): 中山火炬水务有限公司 填报日期: 2021年7月5日

日期	处理水量 (万吨)	COD (mg/L)		氨氮 (mg/L)		污泥产生量 (吨)含水率: 80.52%	回用水量 (吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	10.08	149	8.8	13.7	0.07	26.73	663	625410	1、6月份共有1199.84吨污泥运往中山市民东有机废物处理有限公司进行处置。 2、回用水量共18598吨, 17880吨用于厂区生产及绿化用水, 1078吨用于市政洒水。 3、电量为抄表电量, 进水COD、出水氨氮数据为企业自测数据, 出水COD、进水氨氮为自动监测数据。
2	10.06	68	7.2	4	0.10	45.76	586		
3	9.98	60	8.3	7.4	0.05	42.70	620		
4	9.97	143	9.3	8.6	0.03	41.22	617		
5	10.05	101	7.6	7.1	0.08	25.61	604		
6	9.84	87	8.5	13.9	0.10	32.10	617		
7	9.05	124	8.8	14	0.46	43.63	645		
8	8.86	83	15.9	16.8	0.20	43.47	703		
9	8.96	123	10.8	18.5	0.14	48.09	699		
10	8.73	108	11.6	16	0.10	37.46	688		
11	8.26	81	8.4	15.8	ND	18.66	710		
12	9.52	92	6.8	15	0.10	69.51	650		
13	10.03	179	5.9	8.9	0.12	0.00	584		
14	10.02	50	4.7	4.5	0.06	0.00	578		
15	10.09	91	4.9	6.1	0.08	26.31	607		
16	9.96	62	5.1	9.2	0.12	42.44	638		
17	9.86	88	6.6	12.7	ND	81.09	656		
18	9.72	125	9.6	14.8	0.10	34.98	683		
19	8.05	104	9.5	16	0.11	74.23	705		
20	8.71	93	9.7	17.1	0.12	11.59	677		
21	9.00	185	9.5	16.4	ND	48.90	652		
22	10.02	93	9.1	7.7	0.07	59.87	644		
23	9.94	44	7.8	6.9	ND	35.83	665		
24	10.00	41	10.1	6.9	ND	42.19	581		
25	9.86	63	7.4	7.4	ND	45.92	547		
26	10.01	68	8.8	11.4	ND	52.18	570		
27	9.69	93	9.6	13.1	ND	31.07	571		
28	10.10	75	10	13.2	ND	21.39	572		
29	9.95	69	9.5	11.4	ND	78.59	621		
30	9.99	63	10.1	13.1	ND	38.32	607		
合计 (或加权平均)	288.38	94	9	11.6	0.12	1199.84	18958		

注: COD、氨氮进出水浓度需注明是企业自测数据还是自动监测数据。



扫描全能王 创建

2021年7月污水处理厂运行情况记录表

企业单位名称(盖章): 中山火炬水务有限公司 填报日期: 2021年8月6日

日期	处理水量 (万吨)	COD (mg/L)		氨氮 (mg/L)		污泥产生量 (吨)含水率: 80.15%	回用水量 (吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	9.77	84	9	17.5	ND	46.16	602	668880	1、7月份共有897.76吨污泥运往中山市民东有机废物处理有限公司进行处置,因疫情原因,开发区部分道路管控,23日至27日民东公司未能到厂拉泥。 2、回用水量共16761吨,15542吨用于厂区生产及绿化用水,1219吨用于市政洒水。 3、电量为抄表电量,进水COD、出水氨氮数据为企业自测数据,出水COD、进水氨氮为自动监测数据。 4、出水氨氮“ND”为低于检出限值,在计算平均值时没有统计。
2	8.27	78	10	17.7	0.08	42.09	587		
3	7.07	103	10	15.7	0.06	32.83	651		
4	8.31	81	10	19.6	0.06	55.50	632		
5	7.46	77	12	17.8	0.20	10.70	635		
6	9.62	111	10	16.1	0.09	50.93	665		
7	10.09	88	9	14.7	0.06	21.14	668		
8	9.87	80	8	14.2	0.06	39.33	757		
9	10.00	62	8	12.8	0.11	40.51	802		
10	9.07	104	9	17.9	0.12	33.29	743		
11	7.64	121	10	18.4	0.08	31.52	677		
12	9.21	134	7	16.5	0.07	21.30	566		
13	10.08	79	14	13.3	ND	56.00	602		
14	9.95	75	9	16.2	0.06	34.46	661		
15	9.24	85	9	15.3	0.05	12.39	715		
16	9.67	63	9	16.7	0.08	20.60	577		
17	9.99	69	10	12.6	0.07	54.03	627		
18	10.05	79	9	16.7	0.12	46.99	618		
19	10.11	86	10	12.8	ND	19.26	555		
20	9.93	62	8	9.3	ND	48.01	556		
21	10.11	47	12	6.8	0.07	44.83	561		
22	10.02	48	7	6.4	ND	31.96	598		
23	10.26	63	10	10	ND	0.00	599		
24	10.13	80	10	17.9	ND	0.00	411		
25	10.04	59	11	12.9	0.07	0.00	39		
26	10.18	57	10	18.9	ND	0.00	40		
27	9.53	77	11	18.9	0.06	0.00	30		
28	7.59	72	11	18.6	ND	54.25	29		
29	7.06	68	11	21	0.05	12.35	342		
30	8.19	78	11	15.3	0.07	24.92	636		
31	10.03	80	10	11.6	0.06	12.41	583		
合计 (或加权平均)	288.54	79	10	15.2	0.08	897.76	16761		

注: COD、氨氮进出水浓度需注明是企业自测数据还是自动监测数据。



扫描全能王 创建

2021年8月污水处理厂运行情况记录表

企业单位名称(盖章): 中山火炬水务有限公司 填报日期: 2021年9月6日

日期	处理水量 (万吨)	COD (mg/L)		氨氮 (mg/L)		污泥产生量 (吨)含水率: 80.37%	回用水量 (吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	9.92	77	8.93	16.9	ND	32.55	620	672660	1、8月份共有1039.32吨污泥运往中山市民东有机废物处理有限公司进行处置。 2、回用水量共18515吨, 17577吨用于厂区生产及绿化用水, 938吨用于市政洒水。 3、电量为抄表电量, 进水COD、出水氨氮数据为企业自测数据, 出水COD、进水氨氮为自动监测数据。 4、出水氨氮“ND”为低于检出限值, 在计算平均值时没有统计。
2	7.73	108	9.35	17.7	ND	52.84	631		
3	9.83	65	8.91	13.9	ND	33.88	669		
4	10.10	80	8.15	12.3	0.05	34.55	673		
5	9.81	63	7.64	11.5	ND	22.54	654		
6	10.05	74	7.57	16.8	ND	30.36	658		
7	9.70	68	8.61	13.6	0.05	34.29	669		
8	8.13	84	9.69	15.3	0.06	43.80	659		
9	7.89	84	10.55	15.4	0.05	13.60	650		
10	9.76	65	19.36	4.9	0.05	44.20	592		
11	9.54	38	9.91	3.5	ND	32.73	594		
12	9.95	51	7.30	6.3	ND	39.18	645		
13	10.11	68	7.84	7.3	0.05	36.64	605		
14	11.29	74	7.41	7.2	ND	11.91	567		
15	11.20	72	8.37	9.7	0.06	46.16	588		
16	11.37	77	15.99	13.4	ND	26.25	585		
17	10.08	84	10.53	13.8	0.26	30.90	597		
18	10.94	84	9.66	11.6	ND	35.89	575		
19	11.23	62	7.46	7.3	ND	38.23	556		
20	10.33	83	10.79	11.2	ND	46.84	534		
21	9.04	63	8.88	14.5	ND	12.66	536		
22	7.21	78	9.18	17.7	0.09	44.67	519		
23	6.52	86	9.38	19.8	0.21	35.01	564		
24	7.43	92	9.80	18.5	ND	26.59	539		
25	8.44	117	10.74	15.6	0.19	42.21	535		
26	10.14	86	9.83	11.7	ND	47.13	538		
27	8.45	93	8.38	13.5	ND	34.95	543		
28	6.07	90	8.32	18.3	ND	9.38	603		
29	5.93	89	9.91	19.2	0.07	25.68	552		
30	5.76	91	10.23	21.0	ND	30.56	684		
31	6.11	91	9.56	21.7	0.29	43.14	582		
合计 (或加权平均)	280.08	79	10	13.6	0.11	1039.32	18515		

注: COD、氨氮进出水浓度需注明是企业自测数据还是自动监测数据。



扫描全能王 创建

2021年9月污水处理厂运行情况记录表

企业单位名称 (盖章): 中山火炬水务有限公司 填报日期: 2021年10月9日

日期	处理水量 (万吨)	COD (mg/L)		氨氮 (mg/L)		污泥产生量 (吨)含水率: 81.40%	回用水量 (吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	8.11	110	9.54	19.4	0.05	41.27	484	644250	1、9月份共有1003.44吨污泥运往中山市民东有机废物处理有限公司进行处置。 2、回用水量共13998吨, 12551吨用于厂区生产及绿化用水, 1447吨用于市政洒水。 3、电量为抄表电量, 进水COD、出水氨氮数据为企业自测数据, 出水COD、进水氨氮为自动监测数据。 4、出水氨氮“ND”为低于检出限值, 在计算平均值时没有统计。
2	6.22	84	14.58	18.0	0.10	26.97	505		
3	6.26	86	10.68	19.6	0.19	35.41	488		
4	6.70	101	11.44	20.7	0.18	33.16	484		
5	7.27	95	10.76	18.9	0.18	46.35	529		
6	5.82	95	9.35	23.5	0.06	23.05	590		
7	6.39	101	10.90	21.2	0.06	33.94	502		
8	6.91	92	10.40	18.9	0.05	33.93	493		
9	7.28	93	14.02	19.2	0.06	36.58	575		
10	7.97	97	9.21	18.7	0.16	35.63	468		
11	5.97	88	8.59	19.6	0.21	31.91	488		
12	8.05	90	9.42	19.2	0.19	46.72	477		
13	7.63	155	7.89	18.4	0.18	20.64	500		
14	10.15	78	7.54	6.4	0.09	36.57	462		
15	8.75	67	6.99	10.5	0.06	37.66	451		
16	8.76	116	13.22	15.3	0.14	38.04	409		
17	9.94	75	8.55	8.5	ND	34.20	395		
18	10.15	62	8.25	7.8	ND	23.04	458		
19	8.08	93	8.57	15.2	ND	25.07	412		
20	9.56	104	8.05	12.2	ND	37.39	366		
21	9.84	71	7.09	10.5	ND	37.21	410		
22	8.87	91	8.46	16.1	ND	34.19	441		
23	8.11	91	13.80	17.6	ND	48.45	443		
24	10.15	82	8.95	8.6	0.05	53.88	438		
25	8.74	85	6.16	14.1	0.10	27.33	431		
26	7.14	83	10.56	17.4	0.06	31.97	450		
27	6.61	84	8.56	20.1	0.08	23.36	425		
28	7.71	91	8.67	17.7	ND	12.59	536		
29	6.15	89	8.65	21.9	ND	24.35	471		
30	8.00	93	13.32	18.4	0.06	32.58	416		
合计 (或加权平	237.29	91	10	16.5	0.11	1003.44	13998		

注: COD、氨氮进出水浓度需注明是企业自测数据还是自动监测数据。



扫描全能王 创建

2021年10月污水处理厂运行情况记录表

企业单位名称（盖章）：中山火炬水务有限公司 填报日期：2021年11月8日

日期	处理水量 (万吨)	COD (mg/L)		氨氮 (mg/L)		污泥产生量 (吨)含水率: 80.90%	回用水量 (吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	6.76	104	8.25	20.9	ND	12.64	402	624300	1、10月份共有713.26吨污泥运往中山市民东有机废物处理有限公司进行处置。 2、回用水量共12446吨，11473吨用于厂区生产及绿化用水，973吨用于市政洒水。 3、电量为抄表电量，进水COD、出水氨氮数据为企业自测数据，出水COD、进水氨氮为自动监测数据。 4、进、出水数据均为加权平均数据。出水氨氮“ND”为低于检出限值，在计算平均值时没有统计。
2	7.21	89	8.53	18.8	0.18	25.15	401		
3	9.65	123	8.02	17.2	0.44	21.70	386		
4	7.74	117	7.52	16.1	0.25	28.07	413		
5	5.31	81	7.60	21.3	0.21	22.40	418		
6	5.44	99	11.35	23.5	0.25	32.43	435		
7	6.93	101	10.85	20.2	0.24	12.54	414		
8	10.45	87	10.87	10.1	0.07	25.59	372		
9	9.44	44	6.78	1.3	ND	22.51	360		
10	10.17	26	5.53	1.0	ND	18.53	330		
11	10.57	59	6.16	4.7	0.09	15.67	366		
12	10.40	75	7.22	11.8	0.10	12.75	454		
13	10.42	63	7.50	8.1	0.21	8.70	340		
14	10.32	47	8.11	4.7	0.26	24.31	413		
15	10.29	73	8.81	9.1	ND	19.54	406		
16	10.14	75	9.51	10.8	ND	14.85	408		
17	10.40	65	9.22	11.7	ND	25.70	456		
18	10.37	87	7.38	15.4	ND	24.04	439		
19	10.13	77	7.39	14.7	ND	40.58	408		
20	7.58	92	12.49	17.9	ND	12.67	411		
21	6.74	84	8.86	18.5	ND	31.19	420		
22	7.13	90	7.91	19.9	0.16	40.29	399		
23	5.92	71	8.20	20.3	0.12	57.09	418		
24	5.96	93	9.39	21.6	0.33	13.29	407		
25	6.22	107	7.95	22.2	ND	18.38	417		
26	6.40	90	11.83	23.5	0.08	23.75	406		
27	6.09	90	11.63	21.8	0.06	26.17	380		
28	5.79	98	13.19	23.7	ND	13.69	376		
29	7.96	106	10.29	20.6	0.05	24.31	389		
30	6.99	105	14.43	22.4	0.06	25.13	408		
31	6.13	101	13.48	21.5	0.07	19.60	396		
合计 (或加权平	251.03	82	9	14.6	0.10	713.26	12446		

注：COD、氨氮进出水浓度需注明是企业自测数据还是自动监测数据。



2021年11月污水处理厂运行情况记录表

企业单位名称（盖章）：中山火炬水务有限公司 填报日期：2021年12月8日

日期	处理水量 (万吨)	COD (mg/L)		氨氮 (mg/L)		污泥产生量 (吨)含水率: 81.30%	回用水量 (吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	9.29	105	13	17.4	ND	23.16	384	640650	1、11月份共有782.52吨污泥运往中山市民本有机废物处理有限公司进行处置。 2、回用水量共13009吨，11605吨用于厂区生产及绿化用水，1404吨用于市政洒水。 3、电量为抄表电量，进水COD、出水氨氮数据为企业自测数据，出水COD、进水氨氮为自动监测数据。 4、进、出水数据均为加权平均数据。出水氨氮“ND”为低于检出限值，在计算平均值时没有统计。 5、11月24日因进水氨氮超过进水最高设计值一倍多，为避免系统崩溃，出水水质超标，6点至9点洋关厂停止进水，共停产3小时。
2	8.63	84	8	19.4	0.05	27.28	387		
3	8.66	104	9	17.8	ND	27.05	403		
4	8.98	102	11	17.4	ND	25.51	397		
5	8.79	109	9	18.7	ND	21.30	428		
6	8.68	77	10	16.6	0.05	28.62	397		
7	7.86	94	14	20.4	0.05	29.13	405		
8	5.80	104	7	26.3	ND	36.91	472		
9	5.07	96	9	23.0	ND	25.90	441		
10	4.53	108	11	21.0	0.05	12.97	450		
11	6.20	94	12	19.6	0.07	34.90	429		
12	7.70	121	10	23.7	ND	24.36	454		
13	6.16	96	9	19.1	ND	12.43	466		
14	5.43	84	10	18.0	ND	23.47	410		
15	6.01	92	10	22.3	ND	22.76	431		
16	7.65	104	9	22.5	ND	26.28	437		
17	9.70	117	15	21.3	ND	26.74	447		
18	7.05	117	21	22.6	0.05	28.10	457		
19	7.19	99	15	21.3	0.06	20.93	425		
20	6.43	101	8	20.8	0.07	24.38	411		
21	6.03	117	8	23.8	0.08	22.19	428		
22	8.67	127	12	22.8	0.05	36.82	387		
23	7.23	102	13	22.8	0.06	13.04	422		
24	5.92	116	14	30.4	0.05	22.18	362		
25	8.56	110	13	19.1	0.09	23.29	457		
26	8.94	99	13	19.6	0.25	27.17	436		
27	7.98	103	12	20.5	0.25	37.69	514		
28	6.47	96	10	22.7	0.29	20.80	503		
29	6.88	120	12	24.2	0.29	44.76	509		
30	6.47	91	11	24.5	0.11	32.40	460		
合计（或加权平均）	218.94	103	11	21.1	0.07	782.52	13009		

注：COD、氨氮进出水浓度需注明是企业自测数据还是自动监测数据。



扫描全能王 创建

2021年12月污水处理厂运行情况记录表

企业单位名称（盖章）：中山火炬水务有限公司 填报日期：2022年1月6日

日期	处理水量 (万吨)	COD (mg/L)		氨氮 (mg/L)		污泥产生量 (吨)含水率: 81.50%	回用水量 (吨)	用电量 (千瓦时)	备注
		进水	出水	进水	出水				
1	6.00	99	9	26.2	0.27	16.77	480	660390	1、12月份共有1330.63吨污泥运往中山市民东有机废物处理有限公司进行处置。 2、回用水量共14405吨，12212吨用于厂区生产及绿化用水，2193吨用于市政洒水。 3、电量为抄表电量，进水COD、出水氨氮数据为企业自测数据，出水COD、进水氨氮为自动监测数据。 4、进、出水数据均为加权平均数据，出水氨氮“ND”为低于检出限值，在计算平均值时没有统计。 5、12月24日06:00-22:00停产，进行消毒池出水口改造、2#细格栅维修。
2	5.85	108	10	26.4	0.19	33.93	472		
3	7.98	123	10	21.8	0.10	44.08	480		
4	6.33	130	10	24.7	0.11	40.44	482		
5	6.57	122	11	26.4	0.11	56.91	462		
6	6.68	115	12	25.8	0.14	56.15	448		
7	6.36	117	13	25.4	ND	21.55	438		
8	10.05	140	12	19.9	ND	21.88	450		
9	7.05	102	10	22.0	0.18	47.07	472		
10	5.98	108	9	25.1	ND	19.51	453		
11	6.51	123	10	24.3	ND	32.03	469		
12	6.51	111	10	23.2	ND	22.05	488		
13	4.56	128	9	28.6	0.08	44.62	620		
14	7.31	130	11	26.3	0.05	43.39	636		
15	7.52	121	12	22.4	0.18	41.87	627		
16	7.14	110	12	23.3	ND	40.54	380		
17	6.10	116	12	25.7	0.05	35.60	367		
18	6.63	126	11	25.9	0.05	46.92	335		
19	6.16	100	11	24.9	0.05	16.25	293		
20	6.91	124	11	27.7	0.05	53.12	314		
21	9.79	131	17	12.5	0.55	51.11	380		
22	9.52	117	7	14.7	0.06	40.31	497		
23	8.58	111	8	18.7	0.32	47.10	508		
24	2.53	108	9	22.1	0.77	53.73	192		
25	8.49	105	9	23.9	0.58	33.24	562		
26	6.80	134	8	25.2	0.94	71.54	550		
27	7.71	117	19	22.3	1.05	41.79	528		
28	5.51	106	20	22.8	0.99	69.72	406		
29	6.70	110	10	24.8	0.26	41.80	556		
30	5.50	109	13	26.6	1.49	65.03	526		
31	6.12	126	14	27.4	0.61	80.58	534		
合计（或加权平均）	211.43	118	11	23.3	0.28	1330.63	14405		

注：COD、氨氮进出水浓度需注明是企业自测数据还是自动监测数据。



扫描全能王 创建