


## 汤泉乡赵河水电站改造项目竣工环境保护验收专家意见

2023 年 7 月 15 日，太湖县汤泉乡赵河水电站有限责任公司在太湖县组织了汤泉乡赵河水电站改造项目竣工环境保护验收会，邀请 3 名专家参加。会议成立了验收组，组织对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查，在听取建设单位对项目环保竣工验收相关内容汇报后，根据项目竣工环境保护验收调查报告表及现场检查情况，专家意见如下：

一、汤泉乡赵河水电站改造项目基本落实了环评及批复的有关要求，在施工阶段采取了相应污染防治、生态保护措施，施工期生态环境影响基本恢复，环境质量均能达到相应标准要求，验收调查表结论总体可信。专家组认为汤泉乡赵河水电站改造项目具备竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

二、验收调查表修改、完善内容如下：

- 1、完善施工期生态调查及生态保护措施落实内容。
- 2、补充土石方平衡核定情况，落实施工弃渣的去向。
- 3、规范危废库建设，完善变压器四周围堰的设置。
- 4、规范图表和相关附件。

专家组长： 

2023 年 7 月 15 日