

徽县栗川镇加油站建设项目竣工环境保护验收意见

2023 年 6 月 26 日，徽县龙捷华泰贸易有限责任公司在徽县组织召开“徽县栗川镇加油站建设项目”竣工环境保护验收会议。参加验收的成员有徽县龙捷华泰贸易有限责任公司、陇南市生态环境局经济开发区分局及 3 名特邀专家（名单附后）共 6 人组成。

验收组听取了建设单位对该项目环保“三同时”制度的执行情况及该项目的环境保护验收报告汇报后，验收组成员进行了现场检查，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》、项目环境影响报告表和环评批复等要求对本项目进行验收，经过认真讨论形成如下意见：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

徽县栗川镇加油站建设项目位于徽县栗川镇田庄村四社，中心地理坐标为东经 105 度 57 分 11.52 秒，北纬 33 度 46 分 35.94 秒。占地面积 8053.44m²，主要建设内容包括：站房、罩棚、油罐区、加油区，配套建设监控、液位仪、加油站管理系统、地下水监测井等工程设施。

（二）建设过程及环保审批情况

徽县龙捷华泰贸易有限责任公司于 2019 年 10 月委托甘肃中环众诚技术咨询有限公司编制完成了《徽县栗川加油站建设项目环境影响报告表》。陇南市生态环境局徽县分局于 2020 年 1 月 9 日以徽环发〔2020〕1 号文件对该项目进行了审批，同意建设。徽县龙捷华泰贸易有限责任公司于 2023 年 7 月 10 日已申请《固定污染源排污登记回执》，登记编号为：91621227MA71YP0N2B001X，有效期为：2023 年 07 月 10 日至 2028 年 07 月 09 日。

该项目于 2019 年 12 月开工建设，至 2020 年 5 月建设完成并投入使用。工程及环保设施正常稳定运营。

（三）投资情况

项目计划投资 600.00 万元，其中环保投资 44.0 万元，占总投资的 7.33%。实

际投资 600.00 万元，其中环保投资 46.0 万元，占总投资的 7.66%。

二、“三同时”落实情况

徽县栗川镇加油站建设项目环评、立项审批手续、档案齐全，工程配套环保设施齐全，运营正常。公司建立了环保机构，制定了相应的环保规章制度，确定了专人负责环保设施的运行和环保工作。

三、项目变更情况

根据现场检查情况，项目实际建设内容除“未建设全自动洗车机”，其余建设了内容与环评及批复文件基本一致，根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单》（试行），不属于重大变更。

四、环境保护措施落实情况及效果

4.1 废水

根据现场检查情况，本项目产生的污水主要为工作人员生活污水和流动人员生活污水，站内设置水冲厕，生活废水经化粪池处理后接入城区污水管网，进入栗川经济开发区生活污水处理厂处理。

4.2 噪声

根据现场检查情况，采取了选用低噪设备，设备安装隔声减震措施，与环评及批复要求一致。

4.3 固体废物

根据现场检查情况，职工生活垃圾集中收集后运至当地垃圾收集点，由环卫部门统一清运；项目运营期每 2~3 年需对设备进行检修 1 次，检修过程中产生的废渣和油污，定期由有资质单位统一处理，站区不设暂存点。

4.4 废气

根据现场检查情况，安装了加油油气回收系统和卸油油气回收系统，与环评及批复要求一致。

五、环境保护验收监测调查情况

验收监测期间，项目区地下水监测井的各项监测因子均未超标，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质要求；站界无组织非甲烷总烃满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）无组织排放标准要求；场界声环境昼间、

夜间均满足《工业企业界环境噪声排放标准》(GB313248-2008) 2 类区标准限值要求。

六、后续要求及建议

(一) 对建设单位的要求和建议

- 1、加强站区绿化；
- 2、做好各类环保设施的维护管理，确保各类环保设施正常运行和各类污染物的稳定达标排放。

(二) 验收监测报告完善的内容

- 1、核实验收标准，细化防渗措施调查，完善环境风险相关内容。
- 2、完善附图附件。

七、验收结论

根据竣工环保验收监测结果及环境管理检查结果，徽县栗川镇加油站建设项目在建设及运营中严格执行了“三同时”制度，基本落实了环评报告表和批复中的各项环保治理措施，验收监测期间，无组织废气、噪声均能达标排放，符合竣工环保验收的条件，建议通过环保验收。

八、验收组

验收组织单位：徽县龙捷华泰贸易有限责任公司

验收组长：何美新

验收组成员：郭香芹 赵燕 郭燕