

肇庆市高要区禄步中心卫生院建设项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，以及省、市对建设单位自主开展建设项目环境保护验收的有关要求，2023年11月18日，肇庆市高要区禄步中心卫生院（以下简称“卫生院”）在高要区组织召开肇庆市高要区禄步中心卫生院建设项目（以下简称“项目”）竣工环境保护验收会。参加验收会单位代表和邀请专家名单附后。验收组查阅了该建设项目的环境影响报告表、环保部门审批意见，以及《肇庆市高要区禄步中心卫生院建设项目竣工环境保护验收监测报告表》等材料，现场核查了该建设项目建设运营和环保措施落实情况，经讨论和评议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于肇庆市高要区禄步镇江头沙41号，总占地面积8076m²，建筑面积为14616m²，总投资2035万元，其中环保投资约35万元。主要为居民提供医疗服务，设置有：住院床位102张，每天接诊人数约400人次。项目主要建设内容包括综合大楼、门诊医技大楼、药库楼和楼外洗衣房等。

（二）建设过程及环保审批情况

卫生院于2023年8月委托江门市邑凯环保服务有限公司编制《肇庆市高要区禄步中心卫生院建设项目环境影响评价报告表》，于2023年8月取得肇庆市生态环境局的审批意见（肇环高建（2023）70号）。于2023年9月取得污染物排污许可证，许可证编号：12441283456509147C001R。

（三）验收范围

项目验收范围为项目环境影响报告表及批复的全部内容。

二、工程变动情况

项目现场情况与环评文件内容基本一致。无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

验收组签名：



项目纯水制备废水收集后排入雨水管网；门诊综合医疗污水经自建污水处理设施处理后经市政管网排入禄步镇污水处理厂集中处理排放。职工宿舍生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管汇入禄步镇污水处理厂集中处理排放。

（二）废气

项目备用发电机燃油尾气经自带尾气净化设施处理后，引至楼顶高空排放。污水处理设施、医疗废物暂存间废气经喷洒植物除臭剂、紫外线消毒系统等措施后进行无组织排放。

（三）噪声

项目的噪声来源主要为汽车行驶交通噪声、门诊病人及住院部探访人员产生的社会生活噪声和设备噪声等，采用合理布局、墙体隔音等进行减振、隔声处理，降低对周边环境的影响。

（四）固体废物

项目生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；消毒后的污水处理污泥交由有能力单位处置；废活性炭滤芯、废渗透膜及废高效过滤器由厂家更换并回收；废紫外灯管由有资质单位处理；医疗废物委托有处理资质的单位处理。

四、环境保护设施调试效果

卫生院委托广东万纳测试技术有限公司于2023年10月30日~31日对项目进行验收监测。验收监测期间，项目环保设施运行正常，生产符合验收检测工况的要求。具体验收监测结果如下：

（一）废水

验收监测期间，项目生活污水各检测项目排放浓度均达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准限值和禄步镇污水处理厂纳污标准较严值要求。门诊综合医疗污水各检测污染物浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准要求。

（二）废气

验收监测期间，项目备用发电机燃油尾气各污染物排放浓度满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的要求；项目废水处理设施废气各污染物排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466—

验收组签名：



2005) 中表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。污水站臭气排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 新扩改建二级厂界标准值要求。

(三) 噪声

验收监测期间, 项目厂界北面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 4 类标准限值; 项目厂界西面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 2 类标准限值。

(四) 固体废物

项目固体废弃物已按环评及其批复文件要求进行处理处置。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测结果, 项目废水、废气、噪声和固废等均得到妥善处理, 建设及调试期间未收到周边公众投诉, 对周边环境未造成明显不良影响。

六、验收结论

本项目环保审批手续齐全, 落实了项目环评报告表及环评批复提出的各项环保措施, 验收监测各项污染物排放满足环评批复的要求, 建立了环境管理制度, 符合项目竣工环境保护验收合格条件, 建设项目通过竣工环保验收。

七、后续工作

(一) 加强环保设施管理, 确保达标排放。

(二) 完善验收监测报告表, 做好竣工环保验收的后续工作。

肇庆市高要区禄步中心卫生院

2023 年 11 月 18 日

验收组签名:



Handwritten signatures of the acceptance group members, including names like 梁建强, 梁建强, 梁建强, 梁建强, 梁建强, 梁建强, 梁建强, 梁建强, 梁建强, 梁建强.

《肇庆市高要区禄步中心卫生院建设项目》竣工环境保护验收工作组名单

姓名	单位	职务/职称	电话	身份证号码
陈永忠	肇庆市高要区禄步中心卫生院	副院长	1372728827	441224197310183170
李永梅	肇庆市高要区禄步中心卫生院	教授	13760012073	430124197311153115
李永梅	广东肇庆市高要区禄步中心卫生院	高工	1343245574	341223198308261329
朱晓丽	肇庆市世来至福环保科技有限公司	高工	13560931945	445302198204230097
梁卓慧	广东万纳测试技术有限公司	经理	18688588310	441202199007121516