

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：山东东亚商城

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建 设 项 目	项目名称		山东东亚金星家居有限公司燃气锅炉项目				建设地点		山东省济南市北园大街406号								
	行业类别		D4430 热力生产和供应				建设性质		<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造								
	设计生产能力		设置2台燃气锅炉（LSS4.0-1.0-QY），年消耗天然气20万m ³		建设项目开工日期		2018年7月6日		实际生产能力		设置2台燃气锅炉（LSS4.0-1.0-QY），年消耗天然气20万m ³		调试开始日期		2025年12月11日		
	投资总概算（万元）		133				环保投资总概算（万元）		10		所占比例（%）		7.52				
	环评审批部门		济南市生态环境局天桥分局（原济南市天桥区环境保护局）				批准文号		济天环报告表（2019）8号		批准时间		2019年1月11日				
	初步设计审批部门		---				批准文号		---		批准时间		---				
	环保验收审批部门		---				批准文号		---		批准时间		---				
	环保设施设计单位		---		环保设施施工单位		---		环保设施监测单位		山东华晟环境检测有限公司						
	实际总投资（万元）		200.2				实际环保投资（万元）		67.2		所占比例（%）		33.6				
	废水治理（万元）		--	废气治理（万元）		--	噪声治理（万元）		--	固废治理（万元）		--	绿化及生态（万元）		--	其它（万元）	
新增废水处理设施能力		--				新增废气处理设施能力		--		年平均工作时间（h）		600					
建设单位		山东东亚商城						环评单位		河北德源环保科技有限公司							
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ）	污染物		原有排放量 (1)	本期工程实际排放浓度 (2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量 (4)	本期工程自身削减量 (5)	本期工程实际排放量 (6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量 (8)	全厂实际排放总量 (9)	全厂核定排放总量 (10)	区域平衡替代削减量 (11)	排放增减量 (12)			
	废水		--	0.252	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	化学需氧量		--	116	500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	氨 氮		--	0.614	45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	石油类		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	废气		--	0.209	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	二氧化硫		--	DA001：未检出 DA002：实测：2，折算：3		50	--	0.004	0.08	--	0.004	0.08	--	--	+0.004		
	烟 尘		--	未检出		10	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	工业粉尘		--	--		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	氮氧化物		--	DA001：实测：28，折算：32 DA002：实测：23，折算：31		50	--	0.073	0.075	--	0.073	0.075	--	--	+0.073		
与项目有关的其它特征污染物		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年