

两当县人民医院传染病区建设项目竣工环境保护验收意见

2025年9月3日，两当县人民医院在两当县组织召开“两当县人民医院传染病区建设项目”竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位两当县卫生健康局及特邀的3位专家，共7人组成验收组。

会前与会人员对该工程整体情况进行了实地踏勘，检查了工程建设落实和运营情况；会议听取了建设单位对工程建设基本情况、工程竣工环境保护验收监测单位对该项目做的竣工环境保护验收监测情况的介绍，验收组对照“环保部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的公告”、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范以及项目环评文件和环评审批意见等要求，通过认真质询、评议，形成验收意见如下：

一、建设项目基本情况

（1）建设地点及规模

项目建设地点位于陇南市两当县城关镇南街52号，中心地理坐标为东经106度29分95.543秒，北纬33度91分71.134秒。主要建设规模为：扩建传染病区综合楼一栋，占地面积710.7m²，建筑面积2092.5m²，共设置床位30张；改扩建污水处理站一座，处理工艺为“格栅→预消毒池→脱氯池→调节池→水解酸化池→生化反应池→二沉池→消毒池”。项目实际总投资1199.86万元，其中环保实际投资59.00万元，占总投资的4.90%。

（2）建设过程及环保审批情况

项目于2021年3月由陇南宸华环境工程咨询有限公司编制完成了《两当县人民医院传染病区建设项目环境影响报告表》，陇南市生态环境局两当县分局于2021年4月20日以“两环评表发〔2021〕4号”文件对该项目环境影响报告表予以审批，同意建设两当县人民医院传染病区建设项目。

（3）验收范围

本次验收范围为：陇南宸华环境工程咨询有限公司编制的《两当县人民医院传染病区建设项目环境影响报告表》中提出的新建环保设施建设、调试、管理及其效果和污染物排放。故本次验收为整体性验收。

二、工程变更情况

根据现场调查，项目环评和验收阶段发生变更的有：依托中医楼建设的医疗废物暂存间不在依托，利用原有的医废暂存间进行暂存；新建应急事故池不在建设，利用原有的污水收集池作为应急事故池。其余实际建设内容与环评设计阶段基本一致，总体上未新增污染物的排放量，因此，此变更内容不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

项目污水处理站恶臭要求污水处站池体加盖板密闭，盖板上预留进、出气口，通过紫外光+活性炭处理后由15m高排气筒排放；汽车尾气为无组织排放，通过自然扩散对环境的影响较小；项目备用柴油发电机废气经自带消烟除尘装置处理后引至楼顶排放。由于仅在停电应急时发电使用，使用时间短，排放的废气量较少，对周围环境空气影响较小。

2、废水

项目废水经化粪池处理之后进入院内一体化地理式污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准后排入市政污水管网，最终进入两当县污水处理厂进行处理。

3、噪声

根据现场检查情况。项目运营期主要产噪设备主要有空调机组、风机、车辆噪声等噪声，治理措施主要有以下几方面：选用低噪声设备、定期维修、基础减震、绿化降噪等措施后，项目区各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的相关标准要求。

4、固体废物

项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、废活性炭、包装废物、医疗废物、污泥、栅渣。项目生活垃圾、医疗及器具包装材料经分类收集后由环卫部门及时清运至两当生活垃圾填埋场处置；诊疗过程中产生的医疗废物属于危险废物，该项目产生的医疗固废严格按照相关规定分类收集至相应容器后暂存于院内医疗废物暂存间委托成县白露医疗废物环保处理有限公司对感染性、损伤性医疗废物进行处置；废活性炭由有资质单位替换后收集处置，院区内不储存；栅渣、污泥暂存于污水处理站中的污泥池，定期由甘肃金创绿丰环境技术有限公司进行处理。

四、施工期环境保护措施落实情况

《环境影响报告表》所提环境保护措施基本落实，施工期没有投诉发生，未发现遗留环境问题。试运行期项目废气、废水、噪声和固废均按《环境影响报告表》要求得到落实执行。

五、环境保护设施调试效果

甘肃康顺盛达检测有限公司于2025年7月16日-2025年7月17日对两当县人民医院传染病区建设项目存在污染源进行了验收检测；检测期间项目生产设备及环保设备均正常稳定运转，符合国家对工程竣工验收检测的要求，各项检测指标均达到排放标准限值。

六、建设项目对环境的影响

经调查，项目主要污染治理设施均按照环评要求建成投运，主要污染物符合相关排放标准要求，未对外环境造成明显不利环境影响。

七、环境管理及监控落实情况

该项目履行了环境保护法律法规及各项规章制度，满足“三同时”制度规范，依据环境影响报告表进行建设，落实了环评中提出的各项环保治理设施，环保资金投入到位；固体废物收集存贮按照相关规定执行，建立了移交台账。

八、验收结论

根据竣工环保验收检测结果及环境管理检查，两当县人民医院传染病区建设项目达到了工程建设“三同时”要求，落实了环评报告中的各项环保治理措，废气、噪声、废水均能达标排放，固体废物有明确合理的去向。总体上，本项目达到了建设项目竣工环境保护验收的要求。根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

九、要求和建议

1、环境保护验收监测报告需要修改、完善以下内容：

(1) 核实环保措施及投资落实情况调查；补充相应的图件及附件。

2、建议及要求：

(1) 做好各类环保设施的维护管理，安排专人管理，确保各类环保设施正常运行和各类污染物的稳定达标排放。

(2) 按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 等相关要求, 继续完善院区各种标识标志建设。

十、验收人员信息

验收工作组长: 冯景

验收工作组成员: 杜海峰 罗志 赵磊

