

企业事业环境信息公开目录明细

一、基础信息

单位名称	中山火炬水务有限公司			
生产地址	中山火炬开发区健民路1号			
法定代表人	李卫军	组织机构代码证	91442000770196353Q	
联系方式	电话号码	13824753880		
	联系人	梁衍恒		
	传真号码	0760-88280655		
	邮政编码	528437		
生产经营和管理服务的主要内容（经营范围）	生活污水、工业废水处理系统的投资、建设及运营；工业自动化的设计、安装、调试；机械及电子设备的安装、维护、维修、改造；污水处理的技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）			
主要产品	序号	产品名称	计量单位	实际年产量
	1	处理后的生活污水	万吨	2319.52
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			

二、排污信息

(一) 废水污染物信息表

排污口信息	废水执行标准	GB18918-2002, DB44/26-2001		允许排放的废水总量 (吨/年)	36500000
	序号	排放口编号	分布位置	排放污染物种类	排放去向类型
	1	DW001	出水口	COD、氨氮、总氮、	横门水道
	2				
污染物信息	序号	污染物名称	排放标准	排放总量 (吨/年)	备注
	1	COD _{Cr}	40mg/L	1460	
	2	氨氮	5mg/L	182.5	
	3	总氮	15mg/L	547.5	
	4	总磷	1mg/L	18.25	
	5				

(二) 废气污染物信息表

排污口信息	废气执行标准			允许排放的废气总量 (立方/年)	
	序号	排放口编号	分布位置	排放污染物种类	排放去向类型
	1	DA001	除臭间	氨、臭氧浓度、氨气	处理后排入大气
	2	DA002	除臭间	氨、臭氧浓度、氨气	处理后排入大气
	3				
污染物信息	序号	污染物名称	排放标准	排放总量 (吨/年)	备注
	1	硫化氢	0.33kg/h	-	
	2	臭氧浓度	2000	-	
	3	氨气	4.9kg/h	-	
	4	甲烷	-	-	
	5				

(三) 危险废物/严控废物信息表

序号	废物名称	产生量 (吨)	贮存量 (吨)	规范转移量 (吨)	倾倒丢弃量 (吨)
1	废液压油	0.5375	0	0.5375	0
2	废灯管	0	0	0	0
3	废抹布、手套	0.03	0	0.03	0
4	废空溶器	0.05	0	0.05	0
5	实验室废包装瓶	0.07	0	0.07	0
6	实验室废物	0.093	0	0.093	0
7	验室无机混合废	0.5	0	0.5	0

8	验室有机混合废	1.4	0	1.4	0
9					
10					

（四）一般固体废物信息表

序号	废物名称	产生量（吨）	贮存量（吨）	规范处理量（吨）	倾倒丢弃量（吨）
1	污泥	10080.67	0	10080.67	0
2					

三、监测信息

(一) 废水监测情况

序号	监测时间	监测性质	监测报告编号	超标情况	备注
1	2020年1月7日	委外监测	LC-DH190548-10	达标	须提供监测报告 台帐扫描件或照片(含验收监测、 污染源监测、一般委托监测等报告)
2	2020年2月21日	委外监测	LC-DH190548-11	达标	
3	2020年3月5日	委外监测	LC-DH190548-12	达标	
4	2020年4月2日	委外监测	高普检字No: (2020) 第JC0288号	达标	
5	2020年5月7日	委外监测	高普检字No: (2020) 第JC0399号	达标	
6	2020年6月2日	委外监测	高普检字No: (2020) 第JC0511号	达标	
7	2020年7月2日	委外监测	高普检字No: (2020) 第JC0673号	达标	
8	2020年7月2日	委外监测	高普检字No: (2020) 第JC0710号	达标	
9	2020年8月5日	委外监测	高普检字No: (2020) 第JC0813号	达标	
10	2020年8月5日	委外监测	高普检字No: (2020) 第JC0814号	达标	
11	2020年9月1日	委外监测	高普检字No: (2020) 第JC0889号	达标	
12	2020年9月1日	委外监测	高普检字No: (2020) 第JC0900号	达标	
13	2020年10月13日	委外监测	高普检字No: (2020) 第JC1049号	达标	
14	2020年10月13日	委外监测	高普检字No: (2020) 第JC1050号	达标	
15	2020年11月2日	委外监测	高普检字No: (2020) 第JC1103号	达标	
16	2020年11月2日	委外监测	高普检字No: (2020) 第JC1104号	达标	
17	2020年12月15日	委外监测	高普检字No: (2020) 第JC11306号	达标	
18	2020年12月15日	委外监测	高普检字No: (2020) 第JC1307号	达标	
19	2019年5月5日	验收监测	(中山)中能检测(书)2019-0016B	达标	
20					
21					
22					

(二) 废气监测情况

序号	监测时间	监测性质	监测报告编号	超标情况	备注
1	2020年3月4日	委外监测	A90145384102C	达标	须提供监测报告 台帐扫描件或照片(含验收监测、 污染源监测、一般委托监测等报告)
2	2020年9月24日	委外监测	高普检字No: (2020) 第JC059号	达标	
3	2019年5月5日	验收监测	(中山)中能检测(书)2019-0016B	达标	
4					
5					
6					

(三) 噪声监测情况

序号	监测时间	监测性质	监测报告编号	超标情况	备注
1	2020年3月11日	自行监测	-	达标	须提供监测报告 台帐扫描件或照片(含验收监测、 污染源监测、一般委托监测等报告)
2	2020年6月10日	自行监测	-	达标	
3	2020年9月7日	自行监测	-	达标	
4	2020年12月7日	自行监测	-	达标	
5	2019年5月5日	验收监测	(中山)中能检测(书)2019-0016B	达标	
6					
7					
8					
9					
10					

五、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（一）建设项目环境影响评价文件

序号	环保行政许可文件题名	批复单位	批复日期	批复编号	备注
1	中山市环境保护局关于《中山火炬水质净化厂一期工程项目环境影响报告书》的批复	中山市环境保护局	2013/8/28	中环建【2013】71号	须提供扫描件或照片
2	中山市生态环境局关于《中山火炬水质净化厂一期工程技改项目环境影响报告表》的批复	中山市生态环境局	2019/4/1	（炬）环建表【2019】002	
3					
4					
5					
6					

（二）环保验收文件

序号	环保行政许可文件题名	批复单位	批复日期	批复编号	备注
1	中山市生态环境局关于中山火炬水质净化厂一期工程新建、技改项目竣工环境保护验收意见的批复	中山市生态环境局	2019/5/10	中（炬）环验报告【2019】5号	须提供扫描件或照片
2	中山火炬水质净化厂一期工程新建、技改项目竣工环境保护验收意见（自主验收）		2019/5/13		
3					

（三）排污许可证

发证日期	排污许可证编号	有效期	发证单位	备注
2019年6月6日	1442000770196353Q001	2022年6月5日	中山市生态环境局	须提供扫描件或照片

（四）清洁生产审核文件

发证日期	清洁生产证书号	有效期	发证单位	备注
——	——	——	——	须提供扫描件或照片

（五）辐射安全许可证

发证日期	证书编号	有效期	发证单位	备注
——	——	——	——	

六、突发环境事件应急预案情况

环境事件应急预案编制情况 (√)	A未编制	()	备注：须提供证明材料 (应急预案、专家评审意见、备案登记表等) 。
	B已编制但未备案	()	
	C已编制并备案	(√)	

七、环境自行监测方案情况

环境自行监测 方案编制情况 (√)	A未编制;	()	备注: 须提供 证明材 料。
	B已编制	(√)	