

# 中山市中油柏山加油站有限公司

## 改扩建建设项目竣工环境保护验收意见

根据国家有关法律法规及《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令 第682号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》、项目环境影响评价报告和原环评部门审批文件等要求，中山市中油柏山加油站有限公司于2021年11月14日组织了由专家组、建设单位、验收报告编制单位和验收监测机构等代表组成的验收组，对中山市中油柏山加油站有限公司改扩建项目（以下简称“项目”）进行验收。验收组对项目建设内容及其配套的环保设施进行了现场检查，审阅了《中山市中油柏山加油站有限公司改扩建建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，经讨论，形成验收意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### 1、建设地点、规模、主要建设内容

项目位于中山市火炬开发区孙文东路濠头路段，年销售机动车燃油 4100 吨，主要经营 92#汽油、95#汽油和 0#柴油。本项目共设置 4 个地埋式双层 SF（钢制强化材料）储油罐，其中 3 个 30m<sup>3</sup>埋地卧式汽油储油罐（92#汽油储油罐 2 个，95#汽油储油罐 1 个），1 个 30m<sup>3</sup>埋地卧式柴油储油罐。项目总投资 120 万元，其中环保投资 30 万元。

#### 2、建设过程及环评审批情况

本项目于 2021 年 1 月动工建设，2021 年 2 月本项目工程竣工并投入运行。2020 年 12 月委托中能盈科（北京）科技有限责任公司编制了《中山市中油柏山加油站有限公司改扩建建设项目环境影响报告表》，并于 2021 年 1 月 25 日取得了中山市生态环境局关于《中山市中油柏山加油站有限公司改扩建建设项目环境影响报告表》的批复（中（炬）环建表（2021）0007 号）。

#### 3、验收范围

本次验收为该项目整体验收。

### 二、项目变化情况

项目建设规模及工程内容与环评报告及批复的一致，无重大变动。

验收工作组成员：林琳、杨福芳、杨嘉、李国华、梁毅文、侯非、雷宏亮、石雪莹

### 三、环境保护设施建设情况

#### 1、废气

项目运营过程安装了油气回收系统进行油气回收，挥发的油气经冷凝后回到油罐中，不外排。

#### 2、废水

项目生活污水经三级化粪池处理，场地清洗废水经隔油池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政管网，进入珍家山污水处理厂处理。

#### 3、噪声

项目建设过程中选用低噪声设备，降低项目对外界的影响。

#### 4、固体废物

项目生产经营过程中员工生活产生的垃圾交环卫部门统一处理；危险废物（油泥、浮油和沉渣）交由有危险废物处置资质的单位处理。

#### 5、应急预案

项目于2019年9月编制了《中山市中油柏山加油站有限公司突发环境事件应急预案》，并于2019年9月4日在中山市生态环境局进行了备案（442013-2019-021-L）。

### 四、环境保护设施调试效果

根据广东中勤检测技术有限公司出具的项目竣工环境保护验收监测报告（（ZQJC 检字（2021）第 0413004 号）），检测结果如下：

#### 1、废气

无组织废气的检测结果符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。

#### 2、废水

项目污水污染物排放浓度符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准要求。

验收工作组成员：林琳、林燕春、梁競文、雷宏亮、杨海荣、侯非、石雪莹、马国峰

### 3、站界噪声

项目营运期西北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》中的4类标准要求,其余厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》中的2类标准要求。

## 五、工程建设对环境的影响

广东中勤检测技术有限公司出具的验收监测报告表明,本项目产生的污染物均达标排放,对周边环境影响较小。

项目建设及生产期间未收到周边投诉。

## 六、验收结论

项目根据国家有关环境保护法律、法规的要求进行了环境影响评价,并按照各级环保部门和环境影响报告表的要求,落实了各项环境保护措施,执行了环保“三同时”制度,验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

## 七、建议和意见

(1) 建议建设单位在后续运营中加强环保设施运行管理,保证污染物达标排放;

(2) 完善危险废物临时暂存间,建立健全的危废管理制度及台账。

## 八、验收人员信息(见附表)

中山市中油柏山加油站有限公司

2021年11月14日

验收工作组成员:

林琳

林燕青

杨海芳

王成发

梁毅文

侯非

雷宏亮

石雪莹

附表 验收工作组名单

序号	姓名	单位	职务/职称	联系电话	签名	备注
1	候非	中国石油天然气股份有限公司 广东中山销售分公司	经理	15390990007	候非	建设单位
2	林琳	中山市中油柏山加油站有限公司	油站经理	13425556030	林琳	建设单位
3	杨满芽	中山市环境监测站	教高	13560680830	杨满芽	专家
4	林燕春	广东省生态环境监测中心	教高	13826177731	林燕春	专家
5	宁国华	葵源环保科技有限公司（广州）有限公司	高工	13811020302	宁国华	专家
6	梁兢文	广东中勤检测技术有限公司	工程师	18538197712	梁兢文	验收监测单位
7	雷宏亮	北京久德环保技术有限责任公司	工程师	18665699821	雷宏亮	编制单位
8	石雪莹	北京久德环保技术有限责任公司	工程师	15133017892	石雪莹	编制单位